



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Московского района городского округа «Город Калининград»**

236004, г. Калининград, ул. Дзержинского, 39, телефон: 52-94-95, E-Mail: mond39@mail.ru

г. Калининград

(место составления акта)

"25" октября 2017 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 90**

По адресу/адресам: г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 84, здание детского сада

(место проведения проверки, наименование объекта защиты)

На основании: Распоряжения начальника ОНД и ПР Московского района ГО «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области от 29 сентября 2017 года № 90

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Калининграда центра развития ребёнка детского сада № 86 (МАДОУ ЦРР д/с № 86); ИНН 3907013286
юридический адрес: г.Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 84

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя с указанием ИНН и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:

« 09 »	октября	20 17	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.
« 17 »	октября	20 17	г. с	13	час.	00	мин. до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	4 ч.
« 23 »	октября	20 17	г. с	09	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	2 ч.
« 25 »	октября	20 17	г. с	08	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин.	Продолжительность	2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 4 » дней (-ей) (« 9 » час (-ов))
(рабочих дней; часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района ГО «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Власюк Лидия Николаевна

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 86

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись, дата, время)

« 10 » часов « 00 » минут « 02 » октября 20 17 г.


 (подпись)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:

Романова Анна Вячеславовна, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калининградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:

не привлекалось

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Власюк Лидия Николаевна, Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 86

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска:

Расчет уровня обеспечения пожарной безопасности людей и вероятности воздействия опасных факторов пожара на людей для объекта ООО «Пожарный аудит» 091-2015-РПР здание детского сада МАДОУ ЦРР д/с № 86, г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 84; 2015 год

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:
не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия:

не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Ширина марша лестниц менее 1,35м	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной	МАДОУ д/с № 86

		<p>безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. п. 4.4.1</p> <p>Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее:</p> <p>а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: **не принималось**
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: **не производился**
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: **не производились**
4. Фототаблица :**не проводилась**
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: **нет**
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: **№ 90/1/1**
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): **нет**
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): **не издавался**
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: _

Подписи лиц, проводивших проверку:

Романова Анна Вячеславовна, инспектор ОНД и ПР Московского района городского округа «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

« 25 » октября 20 17 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта с копиями всех приложений получил (-а):

Власюк Лидия Николаевна, заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 86

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » октября 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись должностного лица органа ГПН проводившего проверку)